

KARTA IDENTYFIKACYJNA WENTYLATORA

Nr karty : UK/ **1179** /199 **9** r.
Typ wentylatora : DAExC- **315** / **900**
Nr fabryczny : **1179**
Rok produkcji : **1998**
Typ silnika : **Exe II T₄ EeSkG 90S-6**
Nr silnika : **112098**
Kategoria pomieszczeń : **Z₂**
Grupa wybuchowości : **IIA IIB IIC**
Klasa temperaturowa : **T₁ - T₃**

GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na wentylator eksploatowany wg warunków określonych dokumentacją techniczno-ruchową.

Okres gwarancji: 2,5 roku od daty produkcji.

UWAGA: Brak zabezpieczeń silnika wymienionych w rozdziale V powoduje utratę praw gwarancyjnych.

"UNIERSAL" Sp. z o.o.
40-029 Katowice, ul. Reymonta 24
tel./fax 032/757-28-51
NIP 634-014-20-44

Katowice, **28.12.** 199 **8** r.

pieczęć firmowa

PROTOKÓŁ PRÓBY WYROBU

POMIAR REZYSTANCJI POWIERZCHNIOWEJ

Miejsce pomiaru: Powierzchnia elementów obudowy wentylatora wykonanych z tworzywa.
Pomiar wykonano miernikiem rezystancji, o napięciu probierczym 500 V przy użyciu elektrod kontaktowych walcowych o powierzchni przylegania 5 cm².
Odległość elektrod > 100 mm.

Typ miernika : **IM1 33** nr **41265**
Maksymalna zmierzona wartość rezystancji : **0,4** MΩ
Minimalna zmierzona wartość rezystancji : **0,2** MΩ
Dopuszczalna wartość rezystancji : < 1,0 MΩ

POMIAR REZYSTANCJI UPŁYWU

Pomiar wykonano na zmontowanym wentylatorze, mierząc rezystancję upływu pomiędzy korpusem silnika a wybranymi dowolnie powierzchniami na elementach obudowy z tworzywa.

Maksymalna zmierzona wartość rezystancji : **0,4** MΩ
Minimalna zmierzona wartość rezystancji : **0,2** MΩ
Dopuszczalna wartość rezystancji : < 1,0 MΩ

ATEST

Urządzenie - wentylator typu: dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym DAExC-**315 900**
Cecha dopuszczenia: KDB 94.502W
Został wykonany zgodnie z warunkami dokumentacji technicznej oraz przeszedł badania techniczne z wynikiem pozytywnym.
Według Protokołu Badań Specjalnych jest przeznaczony do eksploatacji w warunkach określonych Kartą Identyfikacyjną.

"UNIERSAL" Sp. z o.o.
40-029 Katowice, ul. Reymonta 24
tel./fax 032/757-28-51
NIP 634-014-20-44

Katowice, **28.12.** 199 **8** r.