

Zapytanie ofertowe w sprawie przedstawienia oferty na usługę dostawy i montażu trzech zespołów kurtyn powietrznych nad 3 bramami szybkobieżnymi stref IMPORT i EKSPORT hali magazynu w budynku Terminala Cargo w kompleksie LS CARGO PARK przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z dostawą i montażem 3 zespołów kurtyn powietrznych w budynku Terminala Cargo przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie.

Informujemy, że:

- zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
- postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Airport Services S.A.;
- przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. na potrzeby niniejszego postępowania.

Składający zapytanie ofertowe:

LS Airport Services S.A.

ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355602, kapitał zakładowy 40.440.020,00 zł opłacony w całości, NIP 522-29-49-523

Tel.: (0 22) 206 95 00 ,

E-mail: sekretariat@lsas.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty budowlano-montażowe polegające na zakupie, dostawie i montażu 3 zespołów kurtyn powietrznych dla 3 otworów bram szybkobieżnych.

Zakres prac

Hala Eksport II

1. Istniejące 3 kurtyny do demontażu i utylizacji.

2. Dobór nowych kurtyn powietrznych ciepłych poziomych zasilanych elektrycznie o min. zasięgu pracy 4 m.
3. Weryfikacja sprawności instalacji zasilającej, ew. przebudowa zasilania -włz, zabezpieczenia.
4. Weryfikacja konstrukcji wsporczej dla montażu kurtyn, ew. przebudowa.
5. Dostawa i montaż kurtyn na konstrukcji wsporczej.
6. Dostawa i montaż systemu sterowania – sterowanie ręczne i zdalne.
7. Dokumentacja projektowa w branży budowlanej (konstrukcja wsporcza) i elektrycznej.
8. Pomiary elektryczne, rozruchy, próby.

Hala Eksport i Import

1. Demontaż siatki przeciw ptakom i ponowny montaż.
2. Dokumentacja projektowa branży budowlanej (konstrukcja wsporcza i sposób montażu do istniejącej konstrukcji dachu/ścian) oraz dokumentacja elektryczna zasilania kurtyn.
3. Dobór nowych kurtyn powietrznych ciepłych poziomych zasilanych elektrycznie o min. zasięgu pracy 4 m.
4. Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych.
5. Budowa wewnętrznej linii zasilającej na dachu budynku i montaż podrozdzielni .
6. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych.
7. Dostawa i montaż kurtyn powietrznych.
8. Dostawa i montaż systemu sterowania – ręczne i zdalne.
9. Pomiary elektryczne, rozruchy, próby.

Stan istniejący i warunki realizacji:

1. Wysokość montażu kurtyn – min. 4 m,
2. Szerokość otworów bramowych – 6 m.
3. Dla lokalizacji Hala Eksport II wykorzystać istniejącą rozdzielnię elektryczną w bezpośredniej bliskości otworu bramy.
4. Dla lokalizacji Import i Eksport należy zaprojektować i wykonać wewnętrzną linię zasilającą na dachu budynku. Wykonanie w nowej tablicy elektrycznej ręcznego systemu załączania wykorzystującego istniejącą instalację zasilania agregatów chłodniczych.
5. Dobór mocy urządzeń po stronie Wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej - do opracowania.
6. Wszystkie prace wykonywane w strefach chronionych – dostęp tylko z awizacją.

7. Wszystkie prace należy wykonać w sposób minimalnie zakłócający pracę magazynu (praca 365/24) .
8. Kurtyny winny być przystosowane do pracy w ciężkich warunkach tzw. praca ciągła. Wykonawca na powyższe do oferty przedstawi stosowne dokumenty proponowanego dostawcy.
9. Należy wykonać wszelkie prace towarzyszące.
10. Prace można wykonywać 7 dni w tygodniu, prace głośnie – tylko po godz. 18.00 i w weekendy. Ale zawsze po uprzednim ustaleniu konkretnych terminów z Kierownikiem Zmiany.
11. Wykonawca odpowiada za przyjęcie takiej technologii wykonania prac, aby uniemożliwić wystąpienie przecieków dachu.
12. Ze względu na bliskość lotniska, na dachu zabrania się składowania jakichkolwiek materiałów lekkich.
13. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości, ŚOI, kamizelki odblaskowe.
14. Załącznikiem do zapytania jest rzut dachu z proponowanym przebiegiem wlv na dachu budynku oraz lokalizacją kurtyn w strefach eksport/import (załącznik nr 3)

Informacje dodatkowe:

- W formularzu ofertowym podać kwotę łączną za cały zakres prac. Do formularza należy dołączyć informację z podziałem wartości oferty na montaż kurtyn w strefie Eksport II i łącznie Eksport/Import oraz załączniki (forma dowolna) z informacjami dodatkowymi o ile oferent uzna za konieczne.
 - W ofercie należy wskazać proponowany termin realizacji.
 - Minimalny okres gwarancji – 2 lata
 - **Wymagana wizja lokalna – jako warunek uczestnictwa w postępowaniu.**
 - Minimalny okres ważności oferty 60 dni.
 - Oczekiwany minimalny termin płatności – 30 dni.
 - Oferent winien załączyć do oferty Polisę OC o wartości oczekiwanej **3-krotność** wartości robót.
- W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty prac dodatkowych jakie w ocenie oferenta są konieczne do wykonania celem osiągnięcia wymaganego efektu zamierzenia remontowego.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w terminie: do godz. 14.00 do 01.09.2021 r. włącznie, w zamkniętych kopertach opisanych „oferta na montaż kurtyn powietrznych w budynku Terminala Cargo” w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku OAV przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie.

Wysłanie oferty mailem powoduje automatyczne odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymogów zapytania ofertowego.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego i wizji lokalnej udziela Andrzej Basiak

Tel. 723 634 411, e-mail: a.basiak@lsas.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Załączniki:

- 1) Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
- 2) Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
- 3) Rzut dachu